

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
Provincial Division, PWD,
कानपुर नगर - 208001
Kanpur Nagar - 208001



दिनांक : 20/10/2024


पत्रांक : 290/camp

प्रमाण पत्र

सचिव/प्रबन्धक विद्या निकेतन एजुकेशन सेन्टर सजारी और तहसील-कानपुर सदर, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 18.10.2024 के द्वारा विद्या भवन के सुरक्षित होने का प्रमाण-पत्र मांगा गया है, सचिव/प्रबन्धक द्वारा भवन से सम्बन्धित मानचित्र प्रस्तुत किया गया एवं अवगत कराया गया है कि विद्यालय भवन का निर्माण आर्कीटेक्ट/इंजीनियर की देख-रेख में किया गया है। विद्यालय के भवन का निरीक्षण इस खण्ड में कार्यरत श्री आर०के० शर्मा, अवर अभियन्ता के साथ दिनांक 20.10.2024 को किया गया, विद्यालय भवन वाहय रूप से देखने पर सामान्यतः वर्तमान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार सुरक्षित प्रतीत होता है।

संलग्नक :

1. प्रपत्र APPNENDIX - XI
2. सुरक्षा से सम्बन्धित चेकलिस्ट।


(श्यामजी श्रीवास्तव)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
कानपुर नगर

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धी
चेकलिस्ट

(ख) दो मंजिला से अधिक किन्तु 15 मीटर से कम ऊंचे भवनों हेतु चेकलिस्ट

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1	भवन में कुल कितनी मंजिलें (दल) हैं?	तीन
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्ग मी०) है?	हाँ
3	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
6	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी?	हाँ
7	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
8	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
9	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
10	क्या विद्यालयों के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीबल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी० है?	हाँ
11	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
13	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊंचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
14	क्या विद्यालय भवन में न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
15	क्या भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० टुड 300 मिमी० गइजर 150 मिमी० है?	हाँ
16	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ
17	क्या भवन के कोरीडोर की ऊंचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	हाँ
18	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, कैरोसीन, कुकिंग गैस पुराना फर्नीचर लकड़ी, कोयला, वास-आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	हाँ
19	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है?	हाँ
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है ?	नहीं
1	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
	क्या भवन में विकलांगों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० तथा स्लोप अधिकतर 1:12 है?	हाँ
	क्या भवन की सीढ़िया दत पर खुलती हैं?	हाँ
	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ

7E

7E

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

Dated : 20/10/2024

No. : 290/cmp

Certified that the existing building Vidya Niketan Education Centre at Sajari, Tehsil-Kanpur Sadar comprised of without basement and Ground + Three floors owned/occupied by Vidya Niketan Education Centre have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of Public Works Department in the presence of Chandra Mohan Tiwari (Manager), 509 Safipur Ist, Ramadevi Kanpur Nagar and that the building/premises is fit for occupancy upto classes XII with effect from 20.10.2024 for a period of Five years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. Regular maintenance should be applied as per regulation of building Act.
2. This certificate will be revoked if structural changes are made without prior notice.

Issued on 20.10.2024 at Kanpur by Assistant Engineer (Civil) PD. PWD, Kanpur Nagar.

*Strike our whichever is not applicable.


Shyamji Srivastava
Assistant Engineer
PD. PWD, Kanpur Nagar.

Note : This certificate should be signed/ issued by Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only

*The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.